

Прокуратурой Прохоровского района при осуществлении надзора в сфере пожарной безопасности выявлены нарушения в деятельности должностных лиц.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что должностными лицами Скоровского, Гусек-Погореловского и Краснянского фельдшерско-акушерских пунктов нарушены требования действующего федерального законодательства в сфере пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки в сфере пожарной безопасности установлено, что в трех вышеуказанных учреждениях:

- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (осн. п. 13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- отсутствует план эвакуации людей при пожаре (осн. п. 5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- отсутствуют огнетушители (осн. п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- руководителем организации не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (осн. п. 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

По данному факту прокуратурой Прохоровского района возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в вышеуказанных фельдшерско-акушерских пунктах, по ч. 1 ст. 20 КоАП РФ.

Заместитель прокурора
Прохоровского района

советник юстиции

А.В. Агафонов